

**Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом №24 «Аврора»**

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета
ГКУ «Детский дом №24 «Аврора»
_____ И. Н. Найко
«24» февраля 2021 года



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора
ГКУ «Детский дом №24 «Аврора»
_____ С. В. Шуленина
«24» февраля 2021 года
Приказ № 045/1-ос от 24.02.2021 года



Инструкция № ИОТ-061-2021

**о мерах пожарной безопасности в здании государственного казенного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом №24 «Аврора» и на прилегающей территории**

I Общие положения.

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и является обязательной для исполнения всеми сотрудниками и воспитанниками детского дома. Сотрудники детского дома допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.
2. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа и журнале учета первичного противопожарного инструктажа.
3. Ответственность за противопожарное состояние помещений детского дома возлагается на соответствующих материально ответственных лиц. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной части. Ответственность за противопожарную безопасность в рабочее время возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность в детском доме.
4. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность в детском доме.
5. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

II Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей.

1. Перед началом учебного года ГКУ «Детский дом №24 «Аврора» должна принять комиссия, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.
2. Территорию детского дома необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным видеисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой – быть очищенными от снега и льда.
4. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории детского дома не допускается.
5. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. Здание детского дома должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.
6. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса предметы и приспособления.
7. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в учебных классах, кабинетах, или специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
8. По окончании учебных занятий сотрудники детского дома должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения на ключ.
9. Курение в здании детского дома и на прилегающей территории категорически запрещено.
10. В здании детского дома запрещается:
 - производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
 - увеличивать число парт (столов) в учебных классах и кабинетах сверх их количества, предусмотренного проектом, по которому построено здание;
 - использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы;
 - устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
 - снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
 - забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и выходы мебелью, оборудованием и пр.;
 - применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
 - использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. устройства для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений);
 - устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
 - проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;
 - обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
 - применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
 - производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
 - сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;

- производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня;
- хранить и применять в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы, взрывчатые вещества, пиротехнические устройства, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы;
- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

III Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха детского дома должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.
2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
 - отключать огне задерживающие устройства;
 - выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
 - закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
 - проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

IV Требования к электроустановкам.

1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в детском доме, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.
3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками.
4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.
5. При эксплуатации электроустановок запрещается:
 - использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
 - оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
 - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;
 - применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.
7. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной части.

V Требования к противопожарному водоснабжению.

1. Внутренние пожарные краны детского дома должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверяться комиссией на работоспособность путем пуска воды.
2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами и помещены в запломбированные шкафы. На дверце каждого шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части.
3. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год необходимо производить их проверку путем пуска воды под давлением.
4. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану.
5. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.

VI Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики.

1. Установки пожарной автоматики детского дома должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.
2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация детского дома должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.
3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:
 - загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
 - складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
 - наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

VII Требования к первичным средствам пожаротушения.

1. Детский дом оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение детского дома первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на заместителя директора по административно - хозяйственной части.
2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
3. Ручные огнетушители размещаются:
 - путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;

- путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.
- 4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.
- 5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.
- 6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

VIII Требования к проведению массовых мероприятий.

1. Перед началом массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.
 2. На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство сотрудников детского дома.
 3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, воспитатели, с которыми предварительно проводится целевой противопожарный инструктаж.
 4. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.
 5. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т. п. из расчета 1,5 кв. м. на человека.
 6. В помещениях, используемых для проведения массовых мероприятий, запрещается:
 - применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
 - украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
 - проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
 - уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
 - полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
 - допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
- Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых хранится в ОУ.
7. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

8. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м. от стен и потолков.

IX Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончании работы.

1. В помещениях детского дома необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.
2. Каждый сотрудник учреждения, после окончания рабочего дня обязан:
 - осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;
 - обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;
 - проверить закрытие окон и форточек;
 - закрыть помещение, ключи сдать дежурному первого этажа.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить заместителю директора по АХЧ для принятия соответствующих мер. Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.
3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части по окончании рабочего дня должен осуществить обход здания детского дома, проверить работу электропотребителей, состояние помещений, провести осмотр входных дверей и эвакуационных выходов.
4. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации сотрудники детского дома обязаны поставить в известность администрацию учреждения, обеспечить отсутствие воспитанников в аварийном помещении.

X Порядок действий в случае возникновения пожара.

1. В случае возникновения пожара действия сотрудников детского дома и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

Каждый сотрудник детского дома, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан:

 - немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть 01 или 101 (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);
 - задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
 - известить о пожаре директора детского дома и заместителя директора по АХЧ;
 - организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
2. Директор детского дома или заместитель директора по АХЧ, прибывший к месту пожара, обязан:
 - проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
 - осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;
- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;
- организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;
- информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

3. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью воспитателям и другим работникам детского дома нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;
- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;
- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;
- при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

4. Все сотрудники детского дома должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

Составил: заместитель директора по АХЧ _____ И. А. Филина