

**Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом №24 «Аврора»**

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профсоюзного комитета
ГКУ «Детский дом №24 «Аврора»
И. Н. Найко
«24» февраля 2021 года



«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. директора
ГКУ «Детский дом №24 «Аврора»
С. В. Шуленина
«24» февраля 2021 года
Приказ № 045/1-ос от 24.02.2021 года



Инструкция № ИОТ-063-2021

**о пожарной безопасности в складских и подсобных помещениях
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Детский дом №24 «Аврора»**

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

1. Во избежание возникновения пожаров и возгораний, сотрудники ГКУ «Детский дом №24 «Аврора» обязаны следить за тем, чтобы все находящиеся в помещениях электроприборы и электропроводка находились в исправном состоянии. Обо всех неисправностях, случаях задымления и/или других подозрительных ситуациях, которые по мнению сотрудника могут привести к пожару или возгоранию, следует немедленно сообщать лицу, ответственному за противопожарную безопасность на объекте и ли дежурному.
2. Самостоятельно устранять неисправности сотрудникам, не имеющим специального допуска к подобным работам, строго запрещается.
3. В подсобных и складских помещениях запрещается эксплуатировать электронагревательные и бытовые приборы (электрочайники, плитки, кипятильники и т.д.), временную электропроводку, другую бытовую технику.
4. Запрещается оставлять без присмотра включёнными электронагревательные приборы.
5. Запрещается загромождать проходы и выходы из помещений любыми предметами, препятствующими движению людей.
6. В складских помещениях запрещается хранить и складировать горюче-смазочные материалы (ГСМ), а также другие легковоспламеняющиеся и пожароопасные вещества. Количество складированных сгораемых материалов не должно превышать двух кубических метров для каждого из складов.
7. При убытии из помещения и/или в случае возникновения пожара, а так же по окончании работы, все электроприборы должны быть обесточены, а освещение должно быть выключено. Ответственность за осмотр помещений в начале и в конце каждого рабочего дня возлагается на лицо, ответственное за пожарную безопасность.
8. В случае проведения ремонтных и/или иных (восстановительных) работ ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности и за последующее обесточивание электроприборов возлагается на непосредственного руководителя работ. При проведении ремонтных и/или восстановительных работ следует в обязательном порядке информировать окружающих (вывешивать объявление) о факте проведения работ.
9. Курение в складских и подсобных помещениях **СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!**

10. Ответственный за пожарную безопасность обязан постоянно контролировать соблюдение сотрудниками вышеперечисленных правил пожарной безопасности и принимать меры воздействия к нарушителям.
11. В случае возникновения пожара следует немедленно сообщить об этом администрации ГКУ «Детский дом №24 «Аврора», а также на пост пожарной охраны по телефону «01» или «112», принять меры к тушению пожара всеми имеющимися средствами пожаротушения. Тушить электроприборы и электрооборудование водой категорически запрещается. Перед тушением электроприборы должны быть обесточены.
12. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности, исходя из места возникновения пожара и его силы, принимает меры по эвакуации людей и материальных ценностей через основной и запасной выходы.

Составил: заместитель директора по АХЧ _____  И. А. Филина