

**Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом №24 «Аврора»**

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель профсоюзного комитета
ГКУ «Детский дом №24 «Аврора»
И. Н. Найко
«24» февраля 2021 года



«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. директора
ГКУ «Детский дом №24 «Аврора»
С. В. Шуленина
«24» февраля 2021 года
Приказ № 045/1-ос от 24.02.2021 года



Инструкция № ИОТ-067-2021

о действиях персонала при эвакуации в случае возникновения пожара в государственном казенном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом №24 «Аврора»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- 1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.
- 1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.
- 1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

2. Действия работников при обнаружении пожара

- 2.1. Каждый сотрудник детского дома, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан:
 - немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть 01 или 101 (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);
 - задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
 - известить о пожаре директора детского дома и заместителя директора по АХЧ;
 - организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
- 2.2. Директор детского дома или заместитель директора по АХЧ, прибывший к месту пожара, обязан:
 - проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
 - осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
 - организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;
 - выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водосточников;

- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;
- организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;
- информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

2.3. Сотрудник охраны, находящийся в момент возгорания на посту, должен:

- открыть основной и эвакуационные выходы из здания;
- открыть ворота для въезда спецавтотранспорта.

3. Действия воспитателя при получении сигнала об эвакуации

3.1. При получении сигнала об эвакуации воспитатель должен:

- прекратить занятие, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;
- соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская паники, вывести воспитанников на первый этаж и далее к основному или эвакуационному выходам из детского дома согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре.

3.2. После выхода из здания воспитатель должен привести группу на сборный пункт (спортивная площадка) и проверить наличие всех воспитанников. В случае отсутствия кого-либо из детей воспитатель должен сообщить об этом директору детского дома или заместителю директора по АХЧ.

4. Порядок эвакуации работников и воспитанников

4.1. В первую очередь следует вывести сотрудников и воспитанников из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

4.2. В холодное время года по усмотрению сотрудников, осуществляющих эвакуацию, воспитанники перед выходом на улицу могут одеться или взять одежду с собой.

4.3. Работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

4.4. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах, а также выставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения воспитанников в здании, где возник пожар.

4.5. Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы замедлить распространение огня и дыма.


5. Действия в особых случаях

5.1. В случае отсутствия в детском доме директора и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара эвакуацией воспитанников и сотрудников руководит дежурный администратор.

5.2. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) сигнал тревоги поступает на пост пожарной охраны по телефону «01». В связи с этим ответственный за пожарную безопасность должен выполнить следующие действия:

- на пульте ППК ОП Гранит-16 нажать кнопку сработавшего шлейфа и отключить его (сигнальная лампочка должна погаснуть);
- повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и если сигнал тревоги повторится, отключить шлейф;
- по телефону «01» сообщить о ложном срабатывании АПС;
- передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию.

Если ответственного за пожарную безопасность нет в детском доме, данные действия выполняет дежурный первого этажа.

Составил: заместитель директора по АХЧ _____  И. А. Филина