



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164. Тел. ОД /8-8652/24-52-26
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58
ОНД и ПР по Новоалександровскому району
356000 г. Новоалександровск ул. Заводская 51 тел: (886544) 672-67, электронный адрес: novoaleks77@bk.ru
Телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99
Северо-Кавказского регионального центра МЧС России – 8(8793) 39-99-99

Предписание № 237/1/173

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному казенному учреждению для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 24 «Аврора», Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Григорополисская, ул. Мартыненко, 11-б

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Новоалександровского района Ставропольского края по пожарному надзору подполковника внутренней службы В.Н. Рак № 237 от «21» ноября 2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12.00 час 15.12.2016 г. по 15.00 час 15.12.2016 г. проведена плановая проверка государственным инспектором Новоалександровского района Ставропольского края по пожарному надзору капитаном внутренней службы Воробьевым Олегом Сергеевичем объектов Государственного казенного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 24 «Аврора», Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Григорополисская, ул. Мартыненко, 11-б

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Государственного казенного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 24 «Аврора» Кулыгиной Марией Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не разработана программа вводного противопожарного инструктажа.	НПБ 645-07 п. 14.	09.06.2017 г.	
2	Не разработана программа первичного противопожарного инструктажа.	НПБ 645-07 п. 18	09.06.2017 г.	
3	Не назначено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.	СП. 9.13130.2009 п. 4.1.32.	09.06.2017 г.	

4	В журнал учета противопожарных инструктажей не заносится результат вводного противопожарного инструктажа с вновь принятыми на работу лицами.	НПБ 645-07 п. 10.	09.06.2017 г.	
5	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует 18 разделу Правил противопожарного режима в РФ.	ППР в РФ п. 2.	09.06.2017 г.	
6	Запоры на дверях основного эвакуационного выхода не обеспечивают их свободное открывание изнутри без помощи ключа.	ППР в РФ п. 35.	09.06.2017 г.	
7	Пожарные шкафы не имеют устройств для опломбирования.	ППР в РФ п. 57.	09.06.2017 г.	
8	Допущено хранение инвентаря в тамбуре эвакуационного выхода из пищеблока.	ППР в РФ п. 36.	09.06.2017 г.	
9	Речевой пожарный оповещатель в западном крыле второго этажа не расположен таким образом, чтобы расстояние от его верхней точки до потолка было не менее 150 мм.	СП. 3.13130.209 п. 4.4.	09.06.2017 г.	
10	Приборы управления средствами автоматической противопожарной защиты объекта не расположены таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 50 мм.	СП. 5.13130.2009 п. 13.14.8.	09.06.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на физических квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор Новоалександровского района
Ставропольского края по пожарному надзору
капитан внутренней службы**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, (подпись))

«15» декабря 2016 г.



О.С. Воробьев

Предписание для исполнения получил(а):

директор Государственного казенного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 24 «Аврора» Кулыгина Мария Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеются), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» декабря 2016 г.

М.Кулыгина
(подпись)